

# प्रमाण-पत्र

73/1.स/10

dx 13/3/19

प्रमाणित किया जाता है कि डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, ग्राम रसूलपुर, बेहट रोड, जनपद सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 13.03.2019 को किया गया। विद्यालय भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत है। अतः नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट-2005 के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्न - चैकलिस्ट।

  
अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, लो०नि०रि०  
सहारनपुर

  
13/03/19

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-3, लो०नि०रि०  
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
(ग) महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु चेकलिस्ट  
**D.A.V. PUBLIC SCHOOL**  
RASCOLFUR, BEHAT ROAD, SAHARANPUR

क्र.सं.	प्रश्न की चेकलिस्ट	निरीक्षण
	शुद्धता सम्बन्धी तयनीती बिन्दु	
1	क्या भवन का गन्तविन्द पंजीकृत आडिटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानकित सीमेंटीय निकास / प्राधिकरण / स्वाम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 हेक्टेयर (50000 वर्गमी०) है?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन का ऑरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्वत प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12.00 मी० है?	नहीं
8	क्या भवन की छत R.C.C. की कमी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की चौकड़े ईंट या पत्थर की सिगरेट नगाले से कनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों / छतों में टैंक है?	नहीं
11	क्या छतों की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (छंटे छतों में 3.00 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (Entrance Gate) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं ऊंचाई 4.50 मी० है?	हाँ
13	क्या डिअरियाओं का क्षेत्रफल प्रकाश के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की चौड़ाई न्यूनतम 1.0 मी०, ऊंचाई 2.0 मी० है?	हाँ
16	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जोनों का प्राधिकरण है?)	हाँ
17	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में लोने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, टूट 300 मिमी० तथा सड़कर 150 मिमी० है?	हाँ
18	क्या भवन के कक्षों से लोने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19	क्या भवन के कॉरीडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	नहीं
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल / डीजल, कैंडीसीन, फ्लिग गैस, पुराना फनीगर, लकड़ी, कोयला, पारा आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ

Signature  
Date: 19/03/17

